

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
Spółka z o.o.
62-610 Sompolno, ul. Piotrkowska 39
tel. (0-63) 2714165, fax 2714241
NIP 666-00-03-887, Regon 311080343

Sompolno , 14.02.2013 r..

W/4210/03/2013

Gmina Sompolno
665 295 52 83
ul. 11 Listopada 15
62-610 Sompolno

Dotyczy : określenia warunków wykonania robót budowlano - montażowych sieci wodociągowej w miejscowości Biele .

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 14.02.2013 r .
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Sompolnie informuje ,
że wyraża zgodę na : podłączenie do sieci wodociągowej w m. Biele

po spełnieniu następujących warunków :

1. Wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi normami i współczesną wiedzą techniczną .
2. Przedmiotowy projekt należy uzgodnić w tut. Przedsiębiorstwie .
3. O fakcie rozpoczęcia robót budowlano – montażowych należy powiadomić tut. Przedsiębiorstwo .
4. Realizacja prac powinna przebiegać zgodnie z następującymi zasadami :
 - a) wprowadzenie zmian w wykonawstwie w porównaniu do zatwierdzonego projektu należy zgłosić w PUK Sp. z o.o. przed odbiorem końcowym ,
łącznie z rysunkiem powykonawczym , potwierdzonym przez nadzór inwestycyjny .
 - b) małe zmiany mogą być przez Wykonawcę naniesione na egzemplarzu archiwalnym w tut. Przedsiębiorstwie oraz poświadczone przez Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora .
 - c) po wykonaniu robót budowlano- montażowych , przed oddaniem do użytku ,
powinny być wykonane następujące czynności kontrolne , przeprowadzone
w obecności przedstawiciela PUK Sp. z o.o. oraz Inspektora Nadzoru :
 - próba ciśnieniowa i dezynfekcja przewodów wodociągowych ,
 - odbiór robót zanikających ,
 - włączenie do istniejącego wodociągu .

Przeprowadzenie w/w czynności należy odnotować w dzienniku budowy i w protokole odbioru końcowego .

- d) Inwestor zwołuje odbiór końcowy wykonanych robót z udziałem użytkownika (tj. PUK Sp. z o.o. z siedzibą w Sompolnie).
W dniu odbioru końcowego Inwestor zobowiązany jest dostarczyć rysunki powykonawcze i dokonać inwentaryzacji geodezyjnej .
 - e) wykonane prace należy objąć 3-letnim okresem gwarancyjnym , w czasie którego wykonawca lub Inwestor przeprowadzi konserwacje i naprawy we własnym zakresie ,
 - f) jakość wykonanych powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II „ ,
 - g) rozpoczęte roboty należy prowadzić bez przerwy do zupełnego ukończenia.
W przypadku przerwania i wznowienia robót należy powiadomić tut. Przedsiębiorstwo .
5. Odbiór końcowy wykonanych robót będzie możliwy po wywiązaniu się z powyższych obowiązków .
6. Niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty ich wydania .

Informacje dodatkowe :

- 1). Na wszystkich węzłach zaprojektować zasuwy typu Hawle z obudowami teleskopowymi .
- 2). Zaprojektować hydranty naziemne łamane z podwójnym zabezpieczeniem .

Z poważaniem :

PREZES / ZARZĄDU
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Sp. z o.o.

Janusz Stankiewicz