



Projektowanie i Nadzór w  
Budownictwie  
S. Basiński  
62-402 Ostrowite  
Szysławskie Holendry 7

Koło, 27 lutego 2013 roku

Znak RD 7/MMD/MW/720/2013

Dot. Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej w m. Biele gm. Sompolno

W odpowiedzi na nadesłane pismo dotyczące uzgodnienie projektu sieci wodociągowej w m. Biele gm. Sompolno informujemy że na przedmiotowym obszarze znajdują się elektroenergetyczne linie napowietrzne nN 0,4 kV, SN 15 kV oraz linia kablowe nN 0,4kV, należące do ENERGA-OPERATOR S.A. wprowadzają one określone ograniczenia w czasie prowadzonych pracach na tym terenie.

W związku z powyższym dopuszcza się wykonanie prac związanych z budową sieci wodociągowej po spełnieniu następujących warunków:

1. Przy budowie sieci wodociągowej należy zachować wymagania zgodnie z obowiązującymi normami (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-E-05125-1:1998 PN-EN 50423-1 i N SEP-E-003) i przepisami, np. w zakresie: obostrzeń, uziemień oraz ochrony przeciwporażeniowej. Należy również uwzględnić przepisy w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003 r.)
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż 2 m dla linii o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, oraz 5m dla linii SN 15 kV.
3. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadunkowo-wyładowczych zachowuje się odległości, o których mowa wyżej, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem.
4. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem.
5. Prowadzenie prac bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległościach, licząc w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszych niż określone w pkt. 2, może być wykonywane tylko przy wyłączonych spod napięcia urządzeniach elektroenergetycznych. W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić do Rejonu



Dystrybucji w Kole, ul. Toruńska nr 96 o zgodę i ustalenie warunków czasowego wyłączenia linii elektroenergetycznej na okres budowy. **Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów wyłączenia istniejących urządzeń elektroenergetycznych.**

6. W przypadku uszkodzenia elementów sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania planowanych robót, wykonawca inwestycji zobowiązany jest do odwrotnego naprawienia szkody i pokrycia całkowitych kosztów naprawy.
7. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych będą w całości obciążać Wykonawcę lub Inwestora przedmiotowego zadania.

Uzgodnienie niniejsze ważne jest do dnia 27.02.2014 roku.

Z poważaniem:

Kierownik  
Działu Dokumentacji Energetycznej  
Marek Augustowski