

Sompolno, dn. 27.04.2015 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **budowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu budownictwa jednorodzinnego w miejscowości Biele na terenie gminy Sompolno**

Treść zapytań oraz wyjaśnienia

Pytanie 1. Branża sanitarna

Przedmiary robót w pozycji 10 i 11 przewidują wykonanie kanałów deszczowych z rur PVC SN12. Opis techniczny w dokumentacji oraz w SST mówi o użyciu rur PVC o sztywności obwodowej SN8. Prosimy o ujednolicenie stanowiska w powyższej sprawie.

Pytanie 2. Branża sanitarna

W SST wpusty ściekowe oraz włazy kanałowe mają być zamontowane z logiem miasta Konin. Prosimy o potwierdzenie powyższego zapisu, bo być może, jest to błędnie skopiowana SST z innych przetargów dotyczących miasta Konin.

Odpowiedź

W odpowiedzi Burmistrz Miasta Sompolno wyjaśnia:

Ad.1. Podane ilości w przedmiarach robót są prawidłowe – należy zastosować rury PVC o sztywności obwodowej SN 12, t.j. wykazanymi w projekcie wykonawczym „Profile podłużne kolektorów deszczowych”.

Ad.2. W SST opis dot. logo na włączach kanałowych jest błędny. Zastosować należy włazy kanałowe bez logo miasta Konin.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek