

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
Spółka z o.o.
62-610 Sompolno, ul. Piotrkowska 39
tel. (0-63) 2714165, fax 2714241
NIP 666-00-03-887, Regon 311080343

W /4210/69/2016

Sompolno , 09.11.2016 r .

PROJEKTOWANIE I NADZÓR
w BUDOWNICTWIE
Stanisław Basiński
Szyszłowskie Hol.19
62-402 Ostrowite
NIP 667-100-36-03

**Dotyczy : Wydania warunków technicznych na wykonanie projektu
sieci wodociągowej w m. Sompolinek gm. Sompolno .**

W związku ze złożonym wnioskiem z dn. 28.10.2016 r.. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompolnie informuje , iż przy projektowaniu sieci wodociągowej należy spełnić następujące warunki :

1. Sieć wodociągową (zaprojektować) z rur PVC PN 10 (SDR 26).
2. W celu możliwości odpowietrzania i płukania sieci zaprojektować na końcówkach hydranty podziemne.
3. Na przyłączach zaprojektować studnie wodomierzowe śr. 200 mm z koncentrycznym , suchobieżnym wodomierzem objętościowych DN 15 z radiowym modulem zdalnego odczytu.
4. Wpięcie projektowanej sieci przewidzieć na działce 171/3 (rurociąg PVC fi 225).
5. Przedmiotowy projekt należy przedłożyć w tut. Przedsiębiorstwie celem uzgodnienia.

PREZES ZARZADU
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Sp. z o.o.

Janusz Stankiewicz