

Wszyscy Wykonawcy

Treść pytań i wyjaśnienia w sprawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest *budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Sompolno*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Burmistrz Miasta Sompolno zamieszcza treść pytań skierowanych przez Wykonawcę oraz udziela następujących wyjaśnień:

Treść pytań

1. Ze względu na zróżnicowane opisy lamp solarnych i hybrydowych (z turbiną wiatrową) zwracamy się z pytaniem czy dopuszczacie Państwo dla lamp solarnych tak jak dla lamp hybrydowych zastosowanie akumulatorów żelowych?
2. Ze względu na zróżnicowanie w opisach turbin wiatrowych zwracamy się z pytaniem czy dopuszczacie Państwo zastosowanie turbin wiatrowych o mocy 300W?
3. Ze względu na zróżnicowane opisy lamp solarnych i hybrydowych (z turbiną wiatrową) zwracamy się z pytaniem czy dopuszczacie Państwo dla lamp solarnych tak jak dla lamp hybrydowych zastosowanie opraw ulicznych LED o mocy 45W, stopniu ochrony IP 65 i temp. barwowej 5500-6000K?

Treść odpowiedzi

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem II części zamówienia jest budowa latarni solarnych z oprawami LED i panelami fotowoltaicznymi (bez turbin wiatrowych) w ilości 13 kpl, tak jak wskazuje opis przedmiotu zamówienia w SIWZ, w ogłoszeniu o zamówieniu, w przedmiarach robót oraz w STW i OR oraz projektach budowlanych opracowanych w 2018 r. Jedynie opis w projektach z 2017 r., przez niedopatrzenie, zawiera określenie lamp solarno-hybrydowych z turbiną wiatrową.

Wobec tego udzielam poniższych odpowiedzi:

- Ad.1. Akumulatory zastosowane dla lamp solarnych winny być zgodne z opisem w pkt 2.5 Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót, a więc bezobsługowe, w technologii LiFePO₄;
- Ad.2. Lampy solarne objęte zamówieniem nie zawierają turbin wiatrowych.
- Ad.3. Lampy solarne należy wyposażyć w oprawy uliczne LED o mocy min.60W, tak jak w opisie, w pkt 2.2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót, stanowiącej zał. nr 4b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Roman Bednarek