



PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PS TYP HB 2050PB/XFP-2



1.	Zbiornik z polimerobetonu	szt. 1
2.	Zawór zwrotny kulowy DN 80	szt. 2
3.	Zasuwa odcinająca DN 80	szt. 2
4.	Trójnik ze stali nierdzewnej DN 80	szt. 1
5.	Prowadnice pomp	szt. 2
6.	Właz ze stali nierdzewnej	szt. 1
7.	Drabinka żłazowa ze stali nierdzewnej	szt. 1
8.	Szafa zasilająca – sterująca 11 kW	szt. 1
9.	Pompa ABS XFP 81EVX.3PE110/2	szt. 2
10.	Napływ Ø250 PVC	
11.	Tłoczny Ø 90 PE	
12.	Kominiek wentylacyjny Ø110 PVC + biołfr	szt. 2
13.	Przepust kablowy Ø 110 PVC	
14.	Redukcja 80/90	szt. 1
15.	Pomost serwisowy	szt. 1
16.	Nasada płuczka ZH-52, alu	szt. 1
17.	Obsługa zasuw z poziomu terenu	szt. 2
18.	Deflektor tłumiący	szt. 1
19.	Poręcze żłazowe	szt. 2
20.	Zawór płuczki Zenit	szt. 1
21.	Żurawik ŻPR200kg stacjonarny, PROMA, ocynk	szt. 1

	Biuro Usług Budowlanych "F.A.-BUD"	ul. Zegarowa 5, 62-600 Koło tel. 63 2610997, 605 215 770 e-mail: fa_bud@interia.pl	
Inwestor GMINA SOMPOLNO ul.11 Listopada 15, 62-610 Sompolno			
Adres Inwestycji obręb0001 Biele, jedn.ew.301010_5 Sompolno,dz.nr 5/4, 5/5, 5/6, 7/19, 7/34, 7/40, 7/54, 7/59, 7/20, 7/60, 7/124, 7/123, 7/130, 7/126, 8/1, 41/2, 159/2, 162, 191			
Tytuł Projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Biele			
Nazwa Rysunku PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW			
Branża SANITARNA			
Projektant mgr inż. Sylwia Frączak-Marciniak Upr. bud. Nr WKP/0170/POOS/15, w specjalności instalacyjnej bez ogr.		Podpis	Data 04. 2020r
Sprawdził mgr inż. Justyna Dąbrowska Upr. bud. Nr WKP/0382/POOS/18, w specjalności instalacyjnej bez ogr.			Skala
Opracował			Nr Rys. S_10