

Wszyscy Wykonawcy

Treść zapytań oraz odpowiedzi dotyczące zapisów Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest *rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Burmistrz Miasta Sompolno zamieszcza treść zapytań skierowanych przez Wykonawców oraz udziela następujących wyjaśnień.

Treść pytań

1. Zwracam się z prośbą o uznanie naszych referencji dotyczących zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Gromadzkiej 1 w Tuliszkowie” na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym nr ogłoszenia 523976-2013, data zamieszczenia 17.12.2013 r. na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie”, w zakresie wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia – jednej roboty polegającej na rozbudowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości minimalnej 1000m³/ d średniodobowo i o wartości 4.978.340,62 zł. Na potwierdzenie powyższego załączam protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanego zadania.
2. W projekcie przewidziano w większości pomostów następujący podział:
 - Stal konstrukcyjna - czarna lub ocynkowana St3S tub 18 G2A,
 - Kraty pomostowe i stopnie - stal ocynkowana,
 - Bariery i poręcze -stal 0H18N9

Czy konstrukcje schodów prowadzących na reaktor i zbiornik retencyjny należy wykonać również wg ww. zasady, czy tak jak przyjęto - ze stali nierdzewnej ?

UWAGA:

- 1) przyjęte w zestawieniach profile kątowników i ceowników wskazują na stal zwykłą np. ocynkowaną,
- 2) konstrukcja nierdzewna schodów łączy się z ocynkowaną konstrukcją pomostów (środowisko korozyjne dla konstrukcji pomostów na reaktorach jest dużo bardziej agresywne)
3. Obiekty przeznaczone do rozbiórki a wypełnione ściekami należy najpierw opróżnić i zutylizować zawartość. Po czyjej stronie jest| czyszczenie i utylizacją zanieczyszczeń? Jeśli po stronie Wykonawcy - proszę o podanie punktu odbioru zanieczyszczeń i odległości do transportowania. Kto ponosi opłatę za utylizację ww. zanieczyszczeń?
4. Projekt nie obejmuje konstrukcji stalowej reaktora i osadników wtórnych- proszę o zamieszczenie kompletnego projektu wykonawczego wraz z instrukcją montażu i dobozem powłok antykorozyjnych lub wskazanie przykładowych kilku producentów ww. obiektów ujętych w projekcie. Brak projektu uniemożliwia wycenę.

Odpowiedzi

W odpowiedzi Burmistrz Miasta Sompolno wyjaśnia:

- Ad.1. Zgodnie z treścią ogłoszenia - III.3.2) oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - pkt II.7., o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia m. in. warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, a mianowicie jeżeli wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie **co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości minimalnej 500 m³/d- średniodobowo i o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł.** W związku z powyższym przytoczona przez Wykonawcę wykonana robota, z uwagi na wartość, nie odpowiada sprecyzowanemu przez Zamawiającego warunkowi.
- Ad.2. Konstrukcję schodów prowadzących na reaktor oraz zbiornik retencyjny należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
- Ad.3. Czyszczenie i utylizacja zanieczyszczeń leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wybiera sposób i miejsce utylizacji. Przykładowe punkty odbioru to: Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Sulańskiej 13, 62 - 510 Konin lub Składowisko Odpadów Genowefa, 62-540 Kleczew. Odległość do tych punktów z Sompolna wynosi ok. 30 km.
- Ad.4. Zgodnie z zapisem w projekcie branży technologicznej do konfiguracji reaktora biologicznego wraz z osadnikami wtórnymi zastosowano typowe zbiorniki stalowe. Projekt dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych spełniających założenia określone w pkt. 11.2.3. projektu branży technologicznej. Przykładowymi producentami zbiorników są m.in.: Promet Koźmin Wlkp., ZUT AGH Poznań, Biomech Pniewy i.in.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Sompolno


Andrzej Kossowski