

Wszyscy Wykonawcy

Treści zapytań oraz odpowiedzi dotyczące zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Blankowej w Sompolnie**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Burmistrz Miasta Sompolno zamieszcza treść zapytań skierowanych przez Wykonawców oraz udziela następujących wyjaśnień.

Treść pytań

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego przedmiarów w wersji edytowalnej, co przyspieszy Oferentom wycenę kosztów zadania.
2. W odpowiedzi na zapytanie w dniu 07.01.2014 zamawiający wskazał przykładowych wykonawców zbiorników stalowych. Ściany typowych zbiorników tych producentów wykonane są z bl. grubości 6 mm, a dna 8 mm. Jednocześnie zastosowane rozwiązania mają spełniać wymogi pkt 11.2.3 projektu branży technologicznej, który zakłada wykonanie zbiorników z blachy grubości 10 mm, a osadników 8 mm. Prosimy o potwierdzenie grubości blach zbiorników. (Sugerujemy dna z bl. 10 mm, ściany 8 mm i zwiększenie powłoki antykorozyjnej).

Odpowiedzi

W odpowiedzi Burmistrz Miasta Sompolno wyjaśnia:


Ad. 1.

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia wersji edytowalnej przedmiarów.

Ad.2.

Zbiornik reaktora należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej- pkt 11.2.3. projektu branży technologicznej.

Z poważaniem  
Burmistrz Miasta Sompolno

  
Andrzej Kossowski