

Wszyscy Wykonawcy

Treść zapytań oraz odpowiedzi dotyczące zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest *rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Burmistrz Miasta Sompolno zamieszcza treść zapytań skierowanych przez Wykonawców oraz udziela następujących wyjaśnień.

Treść pytań

1. Prosimy o modyfikację warunku udziału dotyczącego wiedzy i doświadczenia określonego w pkt IV.1.b. SIWZ poprzez obniżenie wymaganej przepustowości oczyszczalni z 500 m³/d na 450 m³/d lub o obniżenie wymaganej wartości z 5.000.000,00 zł na 4.500.000,00 zł.
2. Prosimy o modyfikację warunku udziału dotyczącego dysponowania osobami, określonego w pkt IV.1.c. SIWZ poprzez dopuszczenie możliwości dysponowania osobą posiadającą uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej.
3. Czy dopuszcza się wirówki szybkoobrotowe jako równoważne do pras ślimakowych wolnoobrotowych?
4. Czy dopuszcza się stosowanie urządzeń odwadniających z powierzchnią filtracji wykonaną z materiału innego niż określonego w SIWZ, tj. stal nierdzewna 1.4307?
5. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń, w których wymagane jest wytrawianie stali nierdzewnej metodą w kąpeli kwaśnej (zanurzeniową), na dostawę tych urządzeń ze stali nierdzewnej, która jest wytrawiana w inny sposób np. metodą natryskową?
6. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie producenta sito-piaskowników, który nie posiada w ofercie sito-piaskownika zgodnego z SIWZ ale deklaruje, że wykona modyfikacje w urządzeniu w celu dostosowania go do SIWZ?
7. Czy Zamawiający dopuszcza kratę zgrzeblową z prętami cedzącymi okrągłymi lub prostokątnymi? Czy krata może być wykonana bez kół zębatych prowadzących łańcuch w strefie ścieków?
8. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania, w których sito-piaskownik i płuczka tworzą jeden układ technologiczny ale są to osobne urządzenia różnych producentów? Czy sito-piaskownik i płuczka piasku mogą być zasilane i sterowane z osobnych szaf sterowniczych?
9. Czy Zamawiający uzna jako spełniające SIWZ dołączenie do oferty referencji na urządzenia równoważne o podobnej przepustowości ale pracujące w innej technologii?
10. Ze względu na trudne warunki gruntowe – zalegający torf czy należy przewidzieć 100% wymianę gruntu pod obiekty kubaturowe oraz drogi wraz z transportem urobku na wskazane miejsce, proszę podać miejsce składowania torfu.
11. Czy inwestor dopuszcza zmianę grubości ścian oraz dna reaktora biologicznego oraz osadników wtórnych?
12. Czy ruszty napowietrzające w reaktorze biologicznym należy wykonać ze stali kwasoodpornej OH18N9?
13. Czy konstrukcję pomostów, barierki, schody na reaktor biologiczny należy wykonać ze stali kwasoodpornej OH18N9?

14. Czy inwestor dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w doborze urządzeń – czy zblokowana oczyszczalnia mechaniczna musi posiadać sito obrotowe?
15. Czy urządzenia technologiczne: zblokowana oczyszczalnia mechaniczna, płuczka piasku, ślimakowa prasa odwadniająca muszą zostać wytrawione w kwaśnej kąpeli?

Odpowiedzi

W odpowiedzi Burmistrz Miasta Sompolno wyjaśnia:

- Ad.1.** Zamawiający nie modyfikuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, warunek zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu – pkt III.3.2. i treścią SIWZ – pkt IV.1.b.
- Ad.2.** Zamawiający **modyfikuje**, zgodnie z prośbą Wykonawcy, warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w taki sposób, że w odniesieniu do dysponowania osobą posiadającą **uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, dopuszcza uprawnienia w ograniczonym zakresie**. Niniejsza modyfikacja jest zmianą SIWZ powodującą zmianę ogłoszenia o zamówieniu.
- Ad.3.** Zamawiający nie dopuszcza stosowania wirówek szybkoobrotowych jako równoważne do pras ślimakowych.
- Ad.4.** Dopuszcza się stosowanie materiałów o jakości nie gorszej niż określona w SIWZ.
- Ad.5.** Dostarczane urządzenia muszą być pasywowane zgodnie z metodą określoną w SIWZ.
- Ad.6.** Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań prototypowych.
- Ad.7.** Zamawiający nie dopuszcza kraty z prętami cedzącymi okrągłymi lub prostokątnymi. Pręty cedzące od strony napływu powinny być wykonane w kształcie aerodynamicznym, zapewniającym najniższe straty hydrauliczne oraz zapobiegającym zapychaniu kraty. Minimalny wymiar pręta w przekroju 50 mm x 6/4 mm. Krata powinna posiadać łańcuchy prowadzone przez koła zębate dolne i górne. Dolne koła zębate w strefie ścieków powinny być wyposażone w łożyska bezobsługowe ceramiczne.
- Ad.8.** Zamawiający dopuszcza do stosowania urządzenia równoważne, spełniające parametry oraz uzyskujące efekty technologiczne określone w SIWZ.
- Ad.9.** Zgodnie z zapisem w SIWZ- pkt II.7.b) Zamawiający wymaga co najmniej 2 referencji od Eksploatatorów na urządzenie o podobnych parametrach technicznych (przepustowość/wydajność $\pm 30\%$), pracujące w technologii zgodnej z przyjętą w dokumentacji projektowej, z potwierdzeniem, że dane urządzenie osiągnęło zakładany w projekcie efekt technologiczny. Załączenie referencji na urządzenia pracujące w oparciu o inne rozwiązania technologiczne zostanie uznane jako niespełnianie warunków SIWZ.
- Ad.10.** Należy przewidzieć wymianę gruntu zgodnie z założeniami w dokumentacji technicznej. Transport urobku przewidzieć na odległość 2,0 km.
- Ad.11.** Reaktor biologiczny i osadniki wtórne muszą spełniać parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej.
- Ad.12.** Ruszty napowietrzające należy wykonać ze stali nie gorszej niż określona w dokumentacji technicznej.
- Ad.13.** Konstrukcję pomostów, barierki, schody na reaktor biologiczny należy wykonać ze stali nie gorszej niż określona w dokumentacji technicznej.
- Ad.14.** Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Parametry jakie musi spełnić urządzenie równoważne zostały opisane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający nie dopuszcza do stosowania rozwiązań prototypowych ani opartych o inne rozwiązania techniczne. W przypadku zaoferowania urządzeń niespełniających określonych wymagań oferta uznana zostanie za niezgodną z treścią SIWZ.
- Ad.15.** Urządzenia technologiczne muszą być pasywowane zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej.

Z poważaniem
BURMISTRZ MIASTA
A. Kossowski
Andrzej Kossowski