

RZZ.271.4.2017

Sompolno, dn. 14.04.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **budowa rowerowej w Sompolnie w ciągu ulicy Piotrkowskiej**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Burmistrz Miasta Sompolno przekazuje treść pytania skierowanego przez Wykonawcę i udzielone wyjaśnienia.

Treść pytania

„W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na str.3, w dziale II. Opis Przedmiotu Zamówienia, w pkt 3, ppkt 2 podano: „roboty ziemne: wykopy mechaniczne – 1292, m³ (wykonanie otwartego rowu), budowa przepustów z rur PEHD – 102 m”.

W przedmiarze robót na str.2, w pkt 1.3 Roboty ziemne, w ppkt 12 podano: „Budowa przepustów rurowych jednootworowych – wykonanie części przelotowej przepustu z rur PEHD o śr. 50 cm”. W ppkt 13 podano: „Budowa przepustów rurowych jednootworowych – wykonanie części przelotowej przepustu z rur PEHD o śr. 40 cm”.

Na str. 1 ogłoszenia w Opisie podano: „...budowa przepustów z rur PEHD - 102 m...”

Do wykonania przepustów mamy zamiar użyć rur z PP (polipropylenu) jako materiału równoważnego o takich samych parametrach projektowych jak przewidziane w SST rury z PEHD (polietylen). Rury z PP (polipropylenu) i z PEHD (polietylen) są produkowane wg tej samej normy PN-EN13476, a materiał polipropylen i polietylen należą do jednej grupy surowców – poliofelin.

Pytanie nasze kierujemy w odniesieniu do Zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 roku, opublikowanego w opracowaniu pt.: „Zalecenia Projektowe i Technologiczne dla Podatnych Drogowych Konstrukcji Inżynierskich z Tworzyw Sztucznych”.

Opracowanie to mówi w rozdz.2.1.1. o materiałach stosowanych do produkcji rur. A mianowicie są to polipropylen (PP) i polietylen (PE).

W związku z powyższym składamy zapytanie: Czy zamawiający dopuszcza stosowanie do budowy przepustów rur karbowanych z polipropylenu (PP)?”

Treść odpowiedzi

Zamawiający informuje, że możliwe jest zastosowanie rur z PP (polipropylen) jako materiału równoważnego pod warunkiem, że rury te mają dopuszczenie (aprobatę) Instytutu Badawczego Dróg i Mostów do stosowania na przepusty rurowe oraz są odporne na ultrafiolet.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA

Roman Bednarek