

RZZ.271.10.2018

Sompolno, dn. 18.07.2018r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest ***budowa ścieżki rowerowej w Sompolnie na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Ogrodowej.***

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Burmistrz Miasta Sompolno przekazuje treść pytania skierowanego przez Wykonawcę i udzielone wyjaśnienia.

Treść pytania

W przedmiarze wskazano podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm. Czy jest możliwość zamiany na podbudowę betonową?

Treść odpowiedzi

Zamawiający informuje, że możliwa jest zamiana podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na podbudowę betonową o wytrzymałości C6/9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie podbudowy betonowej zamiast podbudowy z kruszywa jako rozwiązanie równoważne, o którym mowa w SIWZ (pkt II.6) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt II.9) z uwagi na to, że jedna i druga podbudowa spełnia wymogi dla zachowania parametrów nośności ścieżki rowerowej oraz obydwie rozwiązania porównywalne są technologicznie i kosztowo. W związku z powyższym Wykonawca obliczając cenę ofertową, zgodnie ze swoim wyborem, wycenia podbudowę z kruszywa bądź betonową, co odzwierciedla w kosztorysie ofertowym (składanym przed podpisaniem umowy).

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Raźniewska
Z-ca Burmistrza