

RZZ.271.4.2019

Sompolno, dn. 08.04.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest ***budowa ścieżki rowerowej w Sompolnie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Kaliskiej (II etap projektu budowlanego)***.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215) Burmistrz Miasta Sompolno przekazuje treść pytania skierowanego przez Wykonawcę i udziela wyjaśnienia.

Treść pytania

W przedmiarze wskazano w pozycji 20 (N006-01-13-05-00) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie-warstwa grubości 10cm po zagęszczeniu.
Czy jest możliwość zamiany na podbudowę betonową ?

Treść odpowiedzi

Zamawiający informuje, że możliwa jest zamiana podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na podbudowę betonową o wytrzymałości C6/9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie podbudowy betonowej zamiast podbudowy z kruszywa jako rozwiązanie równoważne, o którym mowa w SIWZ (pkt II.6) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt II.9) z uwagi na to, że jedna i druga podbudowa spełnia wymogi dla zachowania parametrów nośności ścieżki rowerowej oraz obydwie rozwiązania porównywalne są technologicznie i kosztowo. W związku z powyższym Wykonawca obliczając cenę ofertową, zgodnie ze swoim wyborem, wycenia podbudowę z kruszywa, bądź betonową, co odzwierciedla w kosztorysie ofertowym (składanym przed podpisaniem umowy).

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Sompolno

/-/ Roman Bednarek